

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел.(391) 211-46-95, ond@mchskrsk.ru

**Отделение надзорной деятельности по МО г. Дивногорск**

663091 г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8 (39144) 3-79-32, E-mail: ofps2gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Дивногорск

(место составления акта)

08 декабря 2015 года

(дата составления акта)

13 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 186**

По адресу: 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Школьная, 23

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 26.11.2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя)

№ 186, подписанного главным государственным инспектором МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору А.Г. Баляйкиным

теля руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении: краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский медицинский техникум» (КГБПОУ ДМТ)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется отчество индивидуального предпринимателя)

юридический адрес: 663090, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Парковая, 10

адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, или место жительства индивидуального предпринимателя

основной государственный регистрационный номер о государственной регистрации юридического лица 1022401253929

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, юридического лица

идентификационный номер налогоплательщика 2446001460

идентификационный номер налогоплательщика

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 1) в период с 12.00 часов до 13.00 часов 04 декабря 2015 г. - работа на объекте надзора, с целью установления факта исполнения (неисполнения) ранее выданных предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности; 2) с 14.00 часов до 15.00 часов 2015 года - анализ документов юридического лица, связанных с исполнением ранее выданных предписаний; 3) с 12.00 часов до 13.00 часов 08 декабря 2015 года – оформление документов, по результатам проведенной проверки

Фактическая продолжительность проверки: 1 рабочий день/ 1 час 00 мин.


Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности по МО г. Дивногорск УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю в помещении территориального органа федерального государственного пожарного надзора (ОНД по МО г. Дивногорск)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведения проверки ознакомлен лично под роспись 26.11.2015 директор КГБПОУ ДМТ Тарасов В.А., копию распоряжения получил нарочно  
(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору Жданов Иван Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор КГБПОУ ДМТ Тарасов Валерий Апполонович, заместитель директора по АХР КГБПОУ ДМТ Поршнев Сергей Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:


(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	В учебном корпусе № 2 Дивногорского медицинского техникума средства обнаружения пожаров не дублирует сигнал на пульт подразделения пожарной охраны	<b>ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</b> Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	КГБПОУ ДМТ

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 27.10.2014 № 180/1/1

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 02.12.15

  
(подпись проверяющего)

  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 08.12.2015 № 186/1/1-1;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
МО г. Дивногорск Красноярского края  
по пожарному надзору



Жданов И.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Тарасов В.А. Директор КГВЛБУ ДМТ  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» декабря 2015 г. [Signature]  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Копия настоящего акта выслана/направлена: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_